

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NUMER POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	POWIERZCHNIA (m^2)
1	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	100.79
2	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	54.93
3	POM. GOSP.	LASTRIKO	7.05
4	WĘZEŁ CIEPLNY	POS. BETON.	54.00
5	LOKAL FITNES	PARKIET	56.62
6	SIŁOWNIA	LASTRIKO	60.66
6a	SIŁOWNIA	LASTRIKO	60.65
7	SZATNIE	LASTRIKO	68.99
8	SZATNIE	LASTRIKO	68.77
9	POMIESZCZENIE	LASTRIKO	7.55
10	POMIESZCZENIE	LASTRIKO	7.55
12	SCHODY	LASTRIKO	5.39
13	SCHODY	LASTRIKO	5.70
14	KOMUNIKACJA	LASTRIKO	49.95
15	MAGAZYN	LASTRIKO	31.43
16	SALA JADALNA	PARKIET	51.03
17	KUCHNIA	GRES	11.54
18	ZMYWALNIA	GRES	12.15
19	MAGAZYN	GRES	4.35
		Pużytk. =	719.10

T-L / TG — ISTN. TABLICA LICZNIKOWA I PROJ GŁÓWNA TABLICA EZPIECZNIKOWA

T1 ÷ 15 — PIĘTROWE TABLICE BEZPIECZNIKWE

GSW — GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA - SZYNOPRZEWÓD MIEDZIANY P40x5

BEDNARKA FeZn 30x4mm

PRZEWÓD LY-żo25mm²

KABLE WLZ - (wg rys nr E-11)

PRZEWÓD HDGs2x1,5mm²/HP-90

E — INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

PASS — INSTALACJA ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWA

POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH

ZP — ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ LUB ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWEJ W IZOLACYJNEJ KASECIE

PWP — PRZYCISK AZDALNEGO ALARMOWEGO WYŁĄCZANIA ZASILANIA

UWAGI:

1. PRZEWÓD INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ I PDGROMOWEJ, W BUDYNKU UŁOŻYĆ W TYNKU W RURZE OSŁONOWEJ RVS-Z1.
2. POŁĄCZENIA PEZEWODÓW INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ WYKONAĆ W METALOWYCH PUSZKACH ODGAŁĘŹNYCH Z ZACISKAMI 25mm². PUSZKI INSTALOWAĆ 0,2m NAD POSADZKĄ W TYNKU TYNKIEM.
3. GŁÓWNE SZYNY WYRÓWNAWCZE INSTALOWAĆ W OBUDOWACH TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH.
4. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE URZĄDZENIA STANOWIĄCE STALE WYPOSAŻENIE BUDYNKU (KRATY, KUCHNIA GAZOWA, ZLEWOZMYWAKI) I SZYNY PE TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH.
5. KABLE ZASILAJĄCE (WLZ) TABLICE BEZPIECZNIKOWE UŁOŻYĆ W KORYTACH KABLOWYCH PEŁNYCH SZEROKOŚCI 30cm Z BLACHY 1,5mm OCYNKOWANEJ METODĄ SENDZIMIRA Z PEŁNĄ POKRYWĄ. ODCINKI POZIOME PODWIESZAĆ DO STROPÓW. ODCINKI PIONOWE MOCOWAĆ DO ŚCIAN. POKRYWY ZABEZPIECZYĆ BLOKADAMI.
6. ZŁĄCZA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI, WYRÓWNAWCZEJ I ODGROMOWO-PRZEPIĘCIOWEJ MONTOWAĆ 0,5m NAD TERENEM.

01 2016.01 WYDANIE; DATA:	DO REALIZACJI	J.S.	JACEK SIEDLECKI	ANDRZEJ KOTŁOWSKI
	CEL WYDANIA:	OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:

INWESTOR:

GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

OPRACOWANIE:

ELBUD - PROJEKT

MAŁGORZATA SIEDLECKA

AL.WYSZYŃSKIEGO 33/20 94-047 ŁÓDŹ TEL: 603 674341

OPRACOWANIE RYSUNKU W CAŁOŚCI, WSZELKIE JEGO CZĘŚCI, MOGĄ NASTĄPIĆ TYLKO WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORA.
RYSUNEK CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

OPRACOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	STYCZEŃ 2016	TEMAT:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE, DOSTOWANIE OBIEKTU DO OCHRONY P-POŻ.
PROJEKTOWAŁ: JACEK SIEDLECKI	STYCZEŃ 2016	TYTUŁ:	RZUT PIWNIC, INSTALACJA WLZ.
SPRAWDZIŁ: ANDRZEJ KOTŁOWSKI	STYCZEŃ 2016		

SKALA:	NR ZLECENIA LUB UMOWY:	FAZA:	FORMAT:	NR PROJEKTU:	NR RYSUNKU:	WYDANIE:
1:100	NAZWA PLIKU: 20J16S04	PB	XXXXX	201604	E01	01

PLIK CAD: SIEC1-FBCW-LSOX-FB1