


| APARAT | | "C" (4P) 40kA <1kV/<0,25kV/1.1kV | FR-304-63 | WSKAŹNIK WARTOŚCI NAPIĘCIA W 3 FAZACH | S304-B10 | B10/1P | RUBIC UNA | B10/1P | B10/1P | B10/1P | B10/1P | B10/1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNACZENIE OBOWDU | " E " | " PASS " | (WLZ) TG-T1-Z1 | - | - | - | - | T1/1 | T1/2 | T1/3 | T1/4 | T1/5 |
| MOC OBOWDU | | | Pi=3.00 kW Ps=2.50 kW | - | - | - | - | 0.04 kW | 0.04 kW | 0.15 kW | 0.16 kW | 0.06 kW |
| TYP PRZEWODU | LY-żo25mm² | LY-żo25mm² FeZn30x4mm | 5xLY6mm²/RVS-37 | - | 1.5mm²-Cu/250V | 1.5mm²-Cu/250V | UTP-kat5 | YDY3x1.5mm² | YDY3x1.5mm² | YDY3x1.5mm² | YDY3x1.5mm² | YDY3x1.5mm² |
| ODBIORNIK | | OCHRONA PRZPIĘCIOWA INSTALACJI | TG ZASILANIE Z TABLICY GŁÓWNEJ BUDYNNKU | KONTROLA I POMIAR NAPIĘCIA | ZABEZPIECZENIE OBWODU WSKAŹNIKA | ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWNICZEGO | KONTROLA OPRAW OŚW. EWAKUACYJ. I KIERUNKOWEGO | AW2 11 EW2 2 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE | AW1 4 AW2 10 EW2 4 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE | AW2 14 EW1 2 EW3 4 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE | AW2 14 EW1 2 EW2 5 EW3 4 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE | AW1 2 AW2 14 EW1 6 EW2 4 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I KIERUNKOWE |
| PRĄD In [A] | | | 4.5 | | | | | | | | | |
| PRĄD ZNAM. PRZEW. [A] | | | 66.0 | | | | | | | | | |
| SPADEK NAPIĘCIA [%] | | | 0.10 | | | | | | | | | |
| DŁUG. PRZEWODU [m] | | | 20.0 | | | | | | | | | |

UTP-kat5 UTP-kat5 UTP-kat5 UTP-kat5

**SCHEMAT IDEOWY. TABLICA T1. ZASILANIE, ODPŁYWY.**
**RYS NR E-11 ark nr 3**