



APARAT	"C" (4P) 40kA <1kV/<0.25kV/1.1kV	FR-304-63 (WLZ) TG-T2-Z1	WSKAŹNIK WARTOŚCI NAPIĘCIA W 3 FAZACH	S304-B10	B10/1P	B10/1P				
OZNACZENIE OBOWODU	"E"	"PASS"	-	-	T2/1	T2/3				
MOC OBOWODU		PI=3.86 kW Ps=2.10 kW	-	-	0.70 kW	2.00 kW				
TYP PRZEWODU	LY-2x25mm²	LY-2x25mm² FeZn30x4mm	-	1.5mm²-Cu/250V	YDY3x1.5mm²	YDY3x1.5mm²				
ODBIORNIK										
PRAD In [A]			ZASILANIE Z TABLICY GŁÓWNEJ BUDYNKU	KONTROLA I POMIAR NAPIĘCIA	ZABEZPIECZENIE OBWODU WSKAŹNIKA	OŚWIETLENIE				
PRAD ZNAM. PRZEW. [A]			3.8							
SPADEK NAPIĘCIA [%]			66.0							
DLUG. PRZEWODU [m]			0.61							
			15							