

Konstantynów Łódzki, dn. 15.03.2016 r.

T-I.271.2.2016.EW

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym  
„Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanyńowie  
Łódzkim” – nr referencyjny T-I.271.2.2016.EW

## Zestaw 10

### Wszyscy Uczestnicy Postępowania

W dniu 14.03.2016 r. Wykonawca wystąpił o wyjaśnienie w zakresie jak niżej:


Proszę o wyjaśnienie tematu dotyczącego montażu klap dymowych:

Czy zakup i montaż klap dymowych leży po stronie wykonawcy, czy tak jak widnieje zapis w przedmiarze, że klapy są po stronie straży???

#### Odpowiedź:

Zakup i montaż klap dymowych leży po stronie Wykonawcy.

Powyższe zostało zawarte zarówno w kosztorysie (przedmiarze) robót budowlanych: poz.42-61 oraz w kosztorysie (przedmiarze) projektu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych wraz z oddymianiem korytarzy... w części pn. Montaż i uruchomienie urządzeń oddymiania grawitacyjnego: poz. 9.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Krzysztof Piplński  
Zastępca Burmistrza