

Konstantynów Łódzki, dn. 11.03.2016 r.

T-I.271.2.2016.EW

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym
„Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie
Łódzkim” – nr referencyjny T-I.271.2.2016.EW

Zestaw 1

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

W dniu 07.03.2016 r. Wykonawca wystąpił o wyjaśnienie w zakresie jak niżej:

1. Proszę o informację dotyczącą placu zabaw na rzecz przedszkola, czy znajduje się on w zakresie prac? Jeśli tak, to gdzie jest zawarte opracowanie dotyczące wykonania?

Odpowiedź: NIE. Plac zabaw nie jest objęty zakresem prac niniejszego postępowania.


2. Czy winda dostarczająca posiłki i naczynia powinna być dwukomorowa z podziałem na część brudną i czystą?

Odpowiedź: Winda kuchenna ma być z podziałem na część czystą i brudną.

3. Czy wymiana parapetów zewnętrznych przewidziana jest tylko przy oknach na drugim piętrze czy na całości budynku?

Odpowiedź: Parapety były przewidziane do wymiany w oknach II piętra z uwagi na zmianę grubości docieplenia oraz w miejscach zmiany gabarytów otworów /likwidacja drzwi balkonowych i montaż okien/.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Krzysztof Piński
Zastępca Burmistrza