

Konstantynów Łódzki, dn. 11.03.2016 r.

T-I.271.2.2016.EW

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu przetargowym
„Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego 75 w Konstanyńowie
Łódzkim” – nr referencyjny T-I.271.2.2016.EW

Zestaw 8

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

W dniu 10.03.2016 r. Wykonawca wystąpił o wyjaśnienie w zakresie jak niżej:

1. Prosimy o zamieszczenie części rysunkowej do projektu konstrukcyjnego rysunki K1-K6
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza.
2. Zgodnie z opisem projektu: posadzka sala zajęć – wykładzina dywanowa ułożona na istniejącym parkiecie, czy ułożenie wykładziny wchodzi w zakres przetargu?
Odpowiedź: NIE
3. Poz. 23 – ścianki z pustaków szklanych (1,845m²) nie podano odporności ogniowej a wg dokumentacji powinna to być ścianka z pustaków o odporności ogniowej EI60- jakiego rodzaju pustaki należy wycenić?
Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją – ścianka z pustaków szklanych EI 60 z uwagi na oddzielenie stref pożarowych.
4. Jakiego rodzaju balustrady schodowe należy wycenić, czy mają to być balustrady malowane proszkowo?
Odpowiedź: Balustrady schodów stal nierdzewna.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Pipiński
Zastępca Burmistrza