



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Warszawie  
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa  
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

**Zakład w Łodzi**

ul. Targowa 18, 90-042 Łódź  
tel. 42 675 93 15, faks 42 675 93 14  
sekretariat.owzl@warszawa.psgaz.pl

**STUDIO CENTRUM S.C.**

J. Kluska, J. Jońca  
ul. Narutowicza 34  
90-135 Łódź

Wasz znak:

Łódź, 23.05.2016

Nasz znak: OW.LTI.18.284.2016.JK

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Konstancinowie Łódzkim".

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wystąpienia, w imieniu PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Łodzi uprzejmie informuje, iż w zakresie planowanej inwestycji drogowej, w ul. Sienkiewicza w Konstancinowie Łódzkim, zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia  $\phi$  80 stal, 90/110 PE oraz przyłącza gazu.

Zakład w Łodzi pozytywnie opiniuje plan zagospodarowania terenu i uzgadnia przesłany projekt, pod warunkiem zachowania odpowiednich nakryć przewodów gazowych.


W okresie jednego miesiąca przed przystąpieniem do realizacji układu drogowego, wykonawca przebudowy powinien powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach o planowanych pracach, w których należy uwzględnić ewentualną regulację wysokościową skrzynek istniejącej armatury.

W celu uniknięcia zerwania przewodów gazowych, przed przystąpieniem do korytowania jezdni należy wykonać przekopy kontrolne sieci gazowej, potwierdzające rzeczywiste jej posadowienie. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie.

Sprawę prowadzi:

Jolanta Kocik tel. 42 675 92 14

Z poważaniem

  
Kierownik  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Arkadiusz Klinkiewicz