



PRACOWNIA PROJEKTOWO - AUDYTORSKA

93-420 Łódź, ul. Amatorska 15

Nazwa obiektu: Budynek szkolny

Konstantynów Łódzki, ul. Kilińskiego 75

Przedmiot rysunku: SCHEMAT WĘZŁA CO

Projektant: inż. Tomasz Rydyński
upr.bud.nr LOD/1488/PWOS/10

Sprawdzający: mgr inż. Anna Zwierzyk
upr.bud.nr LOD/2576/PWOS/15

Branża:	Sanitarna
Stadium:	PB+PW
Data oprac.	IX.2015
nr rys.	2
Skala:	----

**STAROSTWO POWIATOWE
W FABIANICACH**
Wydział Architektury i Budownictwa
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel. 42 211 61 12

UWAGA:

- Podczas montażu licznika ciepła w węźle należy zachować odległości równe odpowiednio: 5xDn przed, 3xDn za licznikiem.
- Po stronie niskiej węzła manometry montować na mufy spawane do wkręcenia rurki manometrycznej.

— zakres opracowania

"K" — króćce Ø20 do czyszczenia wymiennika.