



**Zamawiający:**  
**Gmina Konstantynów Łódzki**  
ul. Zgierska 2,  
95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03  
e-mail: zamowienia@konstantynow.pl  
**www.bip.konstantynow.pl**

Nr referencyjny ZP.271.7.2019.ŁP

Konstantynów Łódzki, dn. 21.06.2019 r.

**Sprostowanie do wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 21.06.2019 r.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego**  
**poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EURO**  
**na „Przebudowę ulicy Juliusza Słowackiego**  
**i ulicy Józefa Piłsudskiego w Konstantynowie Łódzkim”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela sprostowania do wyjaśnienia treści siwz z dn. 21.09.2019 r.:

**Dot. przebudowy ul. Juliusza Słowackiego:**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający potwierdza, iż na ul. Słowackiego należy wykonać tylko warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni? Zdaniem wykonawcy jest to niewystarczająca grubość warstwy konstrukcyjnej i powinna zostać powiększona o wykonanie warstwy wyrównawczej o gr. 4 cm z betonu asfaltowego.

jest:

**Odpowiedź:**

Zamawiający powiększył grubość warstwy konstrukcyjnej o warstwę wiążącą. W związku z powyższym dniu 21.06.2019 r. zamieszczono na stronie internetowej **Załącznik nr 9 do SIWZ – Zmodyfikowany przedmiar robót dla przebudowy ul. Słowackiego.**

powinno być:

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż na ul. Słowackiego należy wykonać tylko warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 4 cm po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni. Zamawiający natomiast powiększył grubość warstwy konstrukcyjnej o warstwę wiążącą dla zjazdów publicznych. W związku z powyższym dniu 21.06.2019 r. zamieszczono na stronie internetowej **Załącznik nr 9 do SIWZ – Zmodyfikowany przedmiar robót dla przebudowy ul. Słowackiego.**

Zamawiający

**Burmistrz**  
**Konstantynowa Łódzkiego**  
**/-/**  
**Robert Jakubowski**